

Replaces
Reemplaza
40272-201-02
06/2002

Series
Serie
01



40272-201-03
04/2006
Lexington, KY, USA

40559-415-50/51

QOU1PL

Handle Padlock Attachment

Aditamento de candado para palanca

76363

Retain for future use. / Conservar para uso futuro.

Contents

1 Handle padlock attachment

Contenido

1 aditamento de candado para palanca

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.



LISTED
CIRCUIT BREAKER
ACCESSORIES
52H4



7 85901 76363 5



SQUARE D

a brand of Schneider Electric. / una marca de Schneider Electric.

Installation

For use with 2- and 3-pole QOU circuit breakers.

NOTE: Handle can be locked in ON (I) or OFF (O) position. If locked ON (I), attachment will not prevent circuit breaker from opening if tripped by circuit conditions. Use padlock with 13/64—1/4 in. (5.2—6.4 mm) dia. shackle.


1. Mount attachment on circuit breaker and use screwdriver to lock in place.
2. Move handle to desired position and attach padlock.

Instalación

Para utilizarse con los interruptores automáticos QOU de dos y tres polos.

NOTA: La palanca se puede bloquear en la posición de ABIERTO (O) o CERRADO (I). Si está bloqueada en la posición de CERRADO (I), el aditamento no impedirá la apertura del interruptor automático en caso de dispararse debido a las condiciones del circuito. Utilice en candado con gancho de 5,2—6,4 mm (13/64—1/4 pulg) de diámetro.

1. Instale el aditamento en el interruptor automático y utilice un desatornillador para sujetarlo en su lugar.
2. Mueva la palanca a la posición deseada e instale el candado.



Made in USA

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Hecho en EUA

Schneider Electric USA
1601 Mercer Road
Lexington, KY 40511 USA
1-888-778-2733
www.us.SquareD.com
40272-201-03

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx